

QUALITÄTS-ZERTIFIKAT

Prüfbericht Nr.: 4076-12-2022

Falquon GmbH

„SPC Stone 800 x 400 x 6 mm“

<u>Qualitäts-/Prüfmerkmal</u>	<u>Ergebnis</u>
Elektrostatisches Verhalten: EN 1815 Verfahren B	1,75 kV / 1750 V
Gleitreibungskoeffizient: EN 13893 / DGUV 208-041	0,54 μ / gut und sicher
entspricht der Klassifizierung nach EN 14041:2008	DS



iff-Institut für Fußbodenbau

Grevesmühlen / Overath, Januar 2023

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Torsten Grotjohann', is written over a horizontal dotted line.

Institutsleitung: Torsten Grotjohann

